

Согласовано
Председатель профкома
Пыжьянова Л.Р.Пыжьянова



Утверждаю
И.о.директора филиала
ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Нефтекамске
Суфиярова И.И.Суфиярова
Распоряжение № О-154 от 23.11.2016г.

ИНСТРУКЦИЯ (ИПБ-03-2016) о мерах пожарной безопасности в административных и офисных помещениях

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных и офисных помещениях (далее помещения) несут лица, назначенные распоряжением по Филиалу. Фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.
2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно норм положенности.
3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.
5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.
6. По окончании рабочего дня ответственными за пожарную безопасность помещений должен проводиться тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.
7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.
8. В административных и офисных помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - 8.1. курение;
 - 8.2. применение открытого огня, а также проведение сварочных и других огневых работ без специального разрешения руководства Филиала и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
 - 8.3. хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - 8.4. загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
 - 8.5. пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;
 - 8.6. оставление без присмотра находящихся под напряжением потребителей электрического тока (бытовых кондиционеров, обогревателей, вентиляторов и т.п.);
 - 8.7. использование неисправных электророзеток, электропроводок с поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного производства (“жучков”) и электросетей-временок;
 - 8.8. проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционных установок и электрооборудования.
9. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:
 - 9.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **01**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны;
 - 9.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
 - 9.3. по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
 - 9.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

9.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

9.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Заместитель директора по АХР



Р.Ф.Сайтгареев